

Опросный лист заказа объемных насосов (кроме полупогружных)

Заказчик НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Количество 2 шт. Аналог насос А1 3В 16/25Б-ТВ1-Р3-Е У2

Годовая (перспективная) потребность _____ шт.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размер- ность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ		
1.1	Подача (обязательно)	м ³ /ч	11
1.2	Давление на выходе из насоса (обязательно)	кгс/см ²	6,3
1.3	Давление на входе в насос (при наличии)	кгс/см ²	-
1.4	Вакуумметрическая высота всасывания (при наличии)	м	5
2	ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА		
2.1	Наименование перекачиваемой среды (обязательно)	Турбинное масло Т-22 ГОСТ 32-74	
2.2	Содержание твердых частиц: отсутствует		
2.2.1	Объемная концентрация	%	-
2.2.2	Размеры частиц (абразивных/неабразивных)	мм	-
2.3	Рабочая температура перекачиваемой среды, tr	°С	(35-65) средняя 50
2.4	Вязкость (кинематическая) при tr (обязательно)	сСт (мм ² /с)	22 при 50°С
2.5	Плотность при tr (обязательно)	кг /см ³	875 при 50°С
3	УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА		
3.1	Сальниковое/сальниковое двойное/ торцовое одинарное/ торцовое одинарное со вспомогательным/торцовое двойное/торцовое двойное тандем (С/СД/Т/ТВ/ТД/ТТ)	Т	
4	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УСТАНОВКИ)		
4.1	Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69	УЗ.1	
4.2	Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ	-	
4.3	Обогрев/охлаждение средой (вода, пар и т.д указать температуру) / электрообогрев	нет	
5	Вид приемки		
5.1	ОТК завода / Представитель покупателя / Морской регистр / Речной регистр / Военная приемка,. (ОТК/ПП/МР/РР/ВП)	ОТК	
6	ПРИВОД		
6.1	Напряжение, количество фаз	В,	220 постоянный ток
6.2	Частота сети	Гц	
7	ПРИЛОЖЕНИЕ: схема установки, другие требования		
	Насос, с полумуфтой не покрытой краской, с звездочкой, с ЗИП. Под электродвигатель 4ПНМ-160МО4 7,5 кВт 1500 ОБ/МИН		