

**Сводная ведомость
результатов замера активной мощности**

за 20 июня 2012 г.
по НПО "ЭЛСИБ" ОАО

Часы (время москв.)	Часовые активные мощности (кВт)						Сумма
	Код 14001074						
		Ф1070	Ф1078	Ф10232	РП-6, яч7	РП-6, яч.13	
00.00-01.00	P1	600	720	400	302,4	309,6	2332
01.00-02.00	P2	600	480	400	309,6	324	2113,6
02.00-03.00	P3	480	480	400	388,8	403,2	2152
03.00-04.00	P4	720	960	480	424,8	432	3016,8
04.00-05.00	P5	1920	3360	1120	504	532,8	7436,8
05.00-06.00	P6	1320	2160	800	453,6	504	5237,6
06.00-07.00	P7	1320	2160	800	453,6	504	5237,6
07.00-08.00	P8	960	1680	720	381,6	396	4137,6
08.00-09.00	P9	1200	1680	720	381,6	396	4377,6
09.00-10.00	P10	960	1920	960	388,8	403,2	4632
10.00-11.00	P11	960	1920	960	381,6	388,8	4610,4
11.00-12.00	P12	1080	1680	880	475,2	489,6	4604,8
12.00-13.00	P13	1080	1680	880	468	482,4	4590,4
13.00-14.00	P14	1200	1320	800	432	446,4	4198,4
14.00-15.00	P15	960	1320	640	432	446,4	3798,4
15.00-16.00	P16	720	1200	480	424,8	446,4	3271,2
16.00-17.00	P17	720	720	480	338,4	345,6	2604
17.00-18.00	P18	720	720	480	331,2	331,2	2582,4
18.00-19.00	P19	720	1200	480	273,6	288	2961,6
19.00-20.00	P20	720	1200	400	273,6	280,8	2874,4
20.00-21.00	P21	480	240	400	273,6	280,8	1674,4
21.00-22.00	P22	720	720	480	280,8	288	2488,8
22.00-23.00	P23	720	960	400	273,6	288	2641,6
23.00-24.00	P24	480	720	400	280,8	288	2168,8
Суточный расход эл. энергии		21360	31200	14960	8928	9295,2	85743,2

Начальник Управления главного энергетика -
главный энергетик _____

 А.П.Чувиков

**Сводная ведомость
результатов замера активной мощности**

за 20 июня 2012 г.
по НПО "ЭЛСИБ" ОАО

Часы (время москв.)	Часовые активные мощности (кВт)						Сумма
	Код 14001074						
		Ф1070	Ф1078	Ф10232	РП-6, яч7	РП-6, яч.13	
00.00-01.00	P1	600	720	400	302,4	309,6	2332
01.00-02.00	P2	600	480	400	309,6	324	2113,6
02.00-03.00	P3	480	480	400	388,8	403,2	2152
03.00-04.00	P4	720	960	480	424,8	432	3016,8
04.00-05.00	P5	1920	3360	1120	504	532,8	7436,8
05.00-06.00	P6	1320	2160	800	453,6	504	5237,6
06.00-07.00	P7	1320	2160	800	453,6	504	5237,6
07.00-08.00	P8	960	1680	720	381,6	396	4137,6
08.00-09.00	P9	1200	1680	720	381,6	396	4377,6
09.00-10.00	P10	960	1920	960	388,8	403,2	4632
10.00-11.00	P11	960	1920	960	381,6	388,8	4610,4
11.00-12.00	P12	1080	1680	880	475,2	489,6	4604,8
12.00-13.00	P13	1080	1680	880	468	482,4	4590,4
13.00-14.00	P14	1200	1320	800	432	446,4	4198,4
14.00-15.00	P15	960	1320	640	432	446,4	3798,4
15.00-16.00	P16	720	1200	480	424,8	446,4	3271,2
16.00-17.00	P17	720	720	480	338,4	345,6	2604
17.00-18.00	P18	720	720	480	331,2	331,2	2582,4
18.00-19.00	P19	720	1200	480	273,6	288	2961,6
19.00-20.00	P20	720	1200	400	273,6	280,8	2874,4
20.00-21.00	P21	480	240	400	273,6	280,8	1674,4
21.00-22.00	P22	720	720	480	280,8	288	2488,8
22.00-23.00	P23	720	960	400	273,6	288	2641,6
23.00-24.00	P24	480	720	400	280,8	288	2168,8
Суточный расход эл. энергии		21360	31200	14960	8928	9295,2	85743,2

Начальник Управления главного энергетика -
главный энергетик _____

А.П.Чувилов

**Сводная ведомость
результатов замера реактивной мощности**

за 20 июня 2012 г.
по НПО "ЭЛСИБ" ОАО

Часы (время москв.)	Часовые реактивные мощности (кВар)						Сумма
	Код 14001074						
		Ф1070	Ф1078	Ф10232	РП-6, яч.7	РП-6 яч.13	
00.00-01.00	P1	840	360	480	208,8	223,2	2112
01.00-02.00	P2	960	360	400	216	230,4	2166,4
02.00-03.00	P3	840	240	400	216	230,4	1926,4
03.00-04.00	P4	960	360	480	223,2	230,4	2253,6
04.00-05.00	P5	1440	2040	960	280,8	295,2	5016
05.00-06.00	P6	1560	1560	720	288	316,8	4444,8
06.00-07.00	P7	1560	1560	720	288	316,8	4444,8
07.00-08.00	P8	720	960	720	208,8	237,6	2846,4
08.00-09.00	P9	720	960	720	201,6	237,6	2839,2
09.00-10.00	P10	1320	1440	800	316,8	316,8	4193,6
10.00-11.00	P11	1320	1200	800	309,6	309,6	3939,2
11.00-12.00	P12	1200	840	560	122,4	129,6	2852
12.00-13.00	P13	960	840	560	115,2	122,4	2597,6
13.00-14.00	P14	960	1320	480	252	266,4	3278,4
14.00-15.00	P15	960	1320	480	244,8	266,4	3271,2
15.00-16.00	P16	1200	720	480	230,4	216	2846,4
16.00-17.00	P17	240	240	400	223,2	237,6	1340,8
17.00-18.00	P18	960	480	400	223,2	230,4	2293,6
18.00-19.00	P19	960	480	400	216	230,4	2286,4
19.00-20.00	P20	960	240	400	208,8	223,2	2032
20.00-21.00	P21	960	240	320	216	230,4	1966,4
21.00-22.00	P22	480	480	480	230,4	244,8	1915,2
22.00-23.00	P23	1440	240	400	223,2	237,6	2540,8
23.00-24.00	P24	720	240	400	223,2	237,6	1820,8
Суточный расход эл. энергии		24240	18720	12960	5486,4	5817,6	67224

Начальник Управления главного энергетика -
главный энергетик _____


 А.П.Чувиков

**Сводная ведомость
результатов замера реактивной мощности**

за 20 июня 2012 г.
по НПО "ЭЛСИБ" ОАО

Часы (время москв.)	Часовые реактивные мощности (кВар)						
	Код 14001074						
		Ф1070	Ф1078	Ф10232	РП-6, яч.7	РП-6 яч.13	Сумма
00.00-01.00	P1	840	360	480	208,8	223,2	2112
01.00-02.00	P2	960	360	400	216	230,4	2166,4
02.00-03.00	P3	840	240	400	216	230,4	1926,4
03.00-04.00	P4	960	360	480	223,2	230,4	2253,6
04.00-05.00	P5	1440	2040	960	280,8	295,2	5016
05.00-06.00	P6	1560	1560	720	288	316,8	4444,8
06.00-07.00	P7	1560	1560	720	288	316,8	4444,8
07.00-08.00	P8	720	960	720	208,8	237,6	2846,4
08.00-09.00	P9	720	960	720	201,6	237,6	2839,2
09.00-10.00	P10	1320	1440	800	316,8	316,8	4193,6
10.00-11.00	P11	1320	1200	800	309,6	309,6	3939,2
11.00-12.00	P12	1200	840	560	122,4	129,6	2852
12.00-13.00	P13	960	840	560	115,2	122,4	2597,6
13.00-14.00	P14	960	1320	480	252	266,4	3278,4
14.00-15.00	P15	960	1320	480	244,8	266,4	3271,2
15.00-16.00	P16	1200	720	480	230,4	216	2846,4
16.00-17.00	P17	240	240	400	223,2	237,6	1340,8
17.00-18.00	P18	960	480	400	223,2	230,4	2293,6
18.00-19.00	P19	960	480	400	216	230,4	2286,4
19.00-20.00	P20	960	240	400	208,8	223,2	2032
20.00-21.00	P21	960	240	320	216	230,4	1966,4
21.00-22.00	P22	480	480	480	230,4	244,8	1915,2
22.00-23.00	P23	1440	240	400	223,2	237,6	2540,8
23.00-24.00	P24	720	240	400	223,2	237,6	1820,8
Суточный расход эл. энергии		24240	18720	12960	5486,4	5817,6	67224

Начальник Управления главного энергетика -
главный энергетик _____

 А.П.Чувиков