

**Сводная ведомость
результатов замера активной мощности**

за 17.12.2014г.

по НПО "ЭЛСИБ" ОАО

Часы (время москв.)	Часовые активные мощности (кВт)							Сумма
	Код 14001074							
		Ф1064	Ф1070	Ф1078	Ф10232	РП-6 яч.7	РП-6 яч.13	
00.00-01.00	P1	840	120	480	800	245	288	2773
01.00-02.00	P2	840	240	720	880	302	295	3277
02.00-03.00	P3	1200	240	960	1360	266	216	4242
03.00-04.00	P4	1560	120	1920	1360	317	353	5630
04.00-05.00	P5	1560	360	2400	1680	418	410	6828
05.00-06.00	P6	1800	360	2040	1600	324	360	6484
06.00-07.00	P7	1680	360	1920	1280	374	382	5996
07.00-08.00	P8	1320	240	1440	1440	374	382	5196
08.00-09.00	P9	1440	360	1920	1440	360	374	5894
09.00-10.00	P10	1320	360	1680	1520	360	374	5614
10.00-11.00	P11	1320	360	1680	1520	367	382	5629
11.00-12.00	P12	1560	360	1320	1920	389	396	5945
12.00-13.00	P13	1560	240	960	640	389	396	4185
13.00-14.00	P14	1320	360	840	640	396	396	3952
14.00-15.00	P15	1800	240	1080	1200	468	475	5263
15.00-16.00	P16	960	240	600	1120	418	446	3784
16.00-17.00	P17	1080	240	720	880	302	310	3532
17.00-18.00	P18	960	240	840	800	288	295	3423
18.00-19.00	P19	960	120	600	880	295	310	3165
19.00-20.00	P20	960	240	840	880	295	302	3517
20.00-21.00	P21	960	240	600	960	281	295	3336
21.00-22.00	P22	840	240	600	880	288	288	3136
22.00-23.00	P23	960	120	600	800	288	295	3063
23.00-24.00	P24	840	240	600	800	252	288	3020
Суточный расход эл. энергии		29640	6240	27360	27280	8056	8308	106884

Замеры произведены с учётом транзитных потребителей

Начальник УГЭ-

Главный энергетик



А.П.Чувиков

298-93-92

**Сводная ведомость
результатов замера реактивной мощности**

за 17 декабря 2014г.
по НПО "ЭЛСИБ" ОАО

Часы (время москв.)	Часовые реактивные мощности (кВар)							
	Код 14001074							
		Ф1064	Ф1070	Ф1078	Ф10232	РП-6 яч.7	РП-6 яч.13	Сумма
00.00-01.00	P1	600	240	600	640	0	0	2080
01.00-02.00	P2	600	240	720	640	0	0	2200
02.00-03.00	P3	600	240	720	720	0	0	2280
03.00-04.00	P4	720	240	1320	960	0	0	3240
04.00-05.00	P5	720	240	1560	1040	0	0	3560
05.00-06.00	P6	720	360	1440	960	0	0	3480
06.00-07.00	P7	960	360	1440	800	223	230	4013
07.00-08.00	P8	840	240	960	880	216	230	3366
08.00-09.00	P9	960	120	1440	880	151	158	3709
09.00-10.00	P10	840	360	1320	880	158	158	3716
10.00-11.00	P11	840	240	1320	800	166	158	3524
11.00-12.00	P12	720	360	1080	640	43	43	2886
12.00-13.00	P13	600	360	960	560	36	43	2559
13.00-14.00	P14	600	120	720	560	36	50	2086
14.00-15.00	P15	840	120	1080	800	274	281	3395
15.00-16.00	P16	480	240	600	720	266	274	2580
16.00-17.00	P17	600	240	720	640	0	0	2200
17.00-18.00	P18	600	240	840	560	0	0	2240
18.00-19.00	P19	600	240	720	640	0	0	2200
19.00-20.00	P20	600	240	720	640	0	0	2200
20.00-21.00	P21	600	240	600	640	0	0	2080
21.00-22.00	P22	600	240	720	640	0	0	2200
22.00-23.00	P23	600	240	720	640	0	0	2200
23.00-24.00	P24	600	240	720	640	0	0	2200
Суточный расход эл. энергии		16440	6000	23040	17520	1569	1625	66194

Замеры произведены с учётом транзитных потребителей
Начальник УГЭ-
Главный энергетик

А.П.Чувиков

298-93-92

Сводная таблица
контрольных замеров 17.12.2014г. по ПС "Стеновая 110/10/6" НПО "ЭЛСИБ" ОАО

Время московское	2Т 110/10/6 Sном.= 40МВА							
	1СШ-6				2СШ-6			
	U кВ	P, кВт	Q,квар	I, А	U кВ	P, кВт	Q,квар	I, А
0-00	6.4	245	0	23.1	6.4	288	0	26.4
6-00	6.3	374	223	38.3	6.3	382	230	37.6
15-00	6.2	418	266	36.3	6.2	446	274	36.3
18-00	6.4	252	0	27	6.4	288	0	28.4

По стороне 110кВ приборы учета отсутствуют

По стороне 10кВ приборы учета отсутствуют, потребление не осуществляется.


Нагрузки заведенной под АЧР нет

№1 ТРДН-40000кВА 100/10/6 в ремонте

№2 ТРДН-40000кВА 100/10/6 положение анцапф

11

Начальник УГЭ - главный энергетик



Чувиков А.П.