

**Отчёт НПО "ЭЛСИБ" ПАО,  
данные о фактических показателях надёжности и качества в сфере теплоснабжения.**

№ п/п	Показатели надёжности и качества	Плановые величины показателей на 2017г., утвержденные Приказом Департамента по тарифам Новосибирской обл. №465-ТЭ от 19.12.2016г.	Фактические показатели за 2016г.
1	Показатели надёжности объектов теплоснабжения:		
1.1.	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	не утверждены	0
1.2.	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	не утверждены	0
2	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:		
2.1.	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгт/Гкал	157,57	0,18
2.2.	отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м <sup>2</sup>	2,40	1,00
2.3.	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал	2 025,00	1 144,00

Генеральный директор



Безмельных Д.А.