

Сводная таблица  
контрольных замеров 16.12.2015г. по ПС "Стендовая 110/10/6" НПО "ЭЛСИБ" ПАО

Время московск ое	2Т 110/10/6 Sном.=40 МВА							
	1СШ-6				2СШ-6			
	U, кВ	P, кВт	Q, кВАр	I, А	U, кВ	P, кВт	Q, кВАр	I, А
0-00	6.4	245	0	23.1	6.4	288	0	26.4
6-00	6.3	374	223	38.3	6.3	382	230	37.6
15-00	6.2	418	266	36.3	6.2	446	274	36.3
18-00	6.4	252	0	0	6.4	288	0	28.4

По стороне 110 кВ приборы учёта отсутствуют

По стороне 10 кВ приборы учёта отсутствуют, потребление не осуществляется.

Нагрузки заведённой под АЧР нет.

№1 ТРДН-40000 кВА 110/10/6 в ремонте

№2 ТРДН-40000 кВА 110/10/6 положение анцапф - 11

Начальник управления - главный энергетик

 Чувиков А.П.


**Сводная ведомость  
результатов замера активной мощности**

за 16 декабря 2015г.  
по НПО "ЭЛСИБ" ПАО

Часы (время москв.)	Часовые активные мощности (кВт)							
	Код 14001074							
		Ф1064	Ф1070	Ф1078	Ф10232	РП-6, яч7	РП-6, яч.13	Сумма
00.00-01.00	P1	720	120	720	320	295,2	165,6	2340,8
01.00-02.00	P2	840	120	720	400	302,4	172,8	2555,2
02.00-03.00	P3	720	120	720	400	302,4	165,6	2428
03.00-04.00	P4	840		840	480	309,6	151,2	2620,8
04.00-05.00	P5	1680	120	2880	880	288	187,2	6035,2
05.00-06.00	P6	1680	240	2880	1040	309,6	194,4	6344
06.00-07.00	P7	1320	120	2760	1100	338,4	201,6	5840
07.00-08.00	P8	1680	240	2760	1120	338,4	208,8	6347,2
08.00-09.00	P9	1200	240	2160	960	338,4	180	5078,4
09.00-10.00	P10	1320	240	2640	1040	468	230,4	5938,4
10.00-11.00	P11	1320	240	2520	960	460,8	230,4	5731,2
11.00-12.00	P12	1320	240	2280	960	468	223,2	5491,2
12.00-13.00	P13	1560	360	1920	800	468	216	5324
13.00-14.00	P14	1560	240	1800	800	460,8	216	5076,8
14.00-15.00	P15	1560	240	1680	720	460,8	208,8	4869,6
15.00-16.00	P16	1440	240	1680	720	460,8	208,8	4749,6
16.00-17.00	P17	1560		1560	480	158,4	144	3902,4
17.00-18.00	P18	1800	120	1440	560	302,4	172,8	4395,2
18.00-19.00	P19	1800	120	1320	400	302,4	172,8	4115,2
19.00-20.00	P20	1800	120	1320	480	302,4	172,8	4195,2
20.00-21.00	P21	1800	120	120	400	381,6	216	3037,6
21.00-22.00	P22	1440	120	576	400	194,4	108	2838,4
22.00-23.00	P23	1680	120	840	400	288	165,6	3493,6
23.00-24.00	P24	1560	120	840	400	288	165,6	3373,6
Суточный расход эл. энергии		34200	3960	38976	16220	8287,2	4478,4	106122

Замеры проведены с учетом транзитных потребителей

Начальник управления - главный энергетик



А.П. Чувиков

298-93-92


**Сводная ведомость  
результатов замера реактивной мощности**

за 16 декабря 2015г.  
по НПО "ЭЛСИБ" ПАО

Часы (время москв.)	Часовые реактивные мощности (кВар)							
	Код 14001074							
		Ф1064	Ф1070	Ф1078	Ф10232	РП-6, яч.7	РП-6 яч.13	Сумма
00.00-01.00	P1	840	0	720	560	244,8	136,8	2501,6
01.00-02.00	P2	840	120	720	560	259,2	136,8	2636
02.00-03.00	P3	600	120	720	560	252	136,8	2388,8
03.00-04.00	P4	720	120	720	640	259,2	144	2603,2
04.00-05.00	P5	1080	120	1560	800	345,6	187,2	4092,8
05.00-06.00	P6	960	120	1800	880	374,4	201,6	4336
06.00-07.00	P7	960	120	1320	720	345,6	180	3645,6
07.00-08.00	P8	1080	240	1560	720	324	180	4104
08.00-09.00	P9	840	120	960	720	331,2	180	3151,2
09.00-10.00	P10	960	240	1560	880	100,8	57,6	3798,4
10.00-11.00	P11	1080	360	1680	800	100,8	50,4	4071,2
11.00-12.00	P12	840	240	1320	800	100,8	50,4	3351,2
12.00-13.00	P13	960	360	1200	720	50,4	36	3326,4
13.00-14.00	P14	960	240	960	720	50,4	36	2966,4
14.00-15.00	P15	960	240	840	640	50,4	28,8	2759,2
15.00-16.00	P16	840	240	720	640	50,4	28,8	2519,2
16.00-17.00	P17	960	0	840	560	583,2	331,2	3274,4
17.00-18.00	P18	1200	120	600	560	144	72	2696
18.00-19.00	P19	1320	0	720	480	230,4	136,8	2887,2
19.00-20.00	P20	1200	120	720	560	280,8	158,4	3039,2
20.00-21.00	P21	1320	120	720	480	331,2	180	3151,2
21.00-22.00	P22	1200	120	720	560	194,4	108	2902,4
22.00-23.00	P23	1200	120	720	480	237,6	136,8	2894,4
23.00-24.00	P24	1200	120	720	560	273,6	158,4	3032
Суточный расход эл. энергии		24120	3720	24120	15600	5515,2	3052,8	76128

Замеры проведены с учётом транзитных потребителей

Начальник управления - главный энергетик



А.П. Чувиков

298-93-92