


**Сводная ведомость  
результатов замера активной мощности**

за 21 июня 2017г.  
по НПО "ЭЛСИБ" ПАО

Часы (время москв.)	Часовые активные мощности (кВт)						
	Код 14001074						
		Ф1064	Ф1078	Ф10232	РП-6, яч7	РП-6, яч.13	Сумма
00.00-01.00	P1	220,8	628,8	369,6	360	201,6	1780,8
01.00-02.00	P2	273,6	684	390,4	396	216	1960
02.00-03.00	P3	475,2	1610,4	616	374,4	216	3292
03.00-04.00	P4	621,6	2443,2	809,6	396	216	4486,4
04.00-05.00	P5	796,8	2428,8	856	374,4	216	4672
05.00-06.00	P6	830,4	2436	851,2	345,6	180	4643,2
06.00-07.00	P7	727,2	2378,4	793,6	381,6	223,2	4504
07.00-08.00	P8	686,4	2025,6	792	518,4	259,2	4281,6
08.00-09.00	P9	597,6	2469,6	859,2	525,6	266,4	4718,4
09.00-10.00	P10	636	2335,2	854,4	381,6	187,2	4394,4
10.00-11.00	P11	758,4	1838,4	758,4	388,8	187,2	3931,2
11.00-12.00	P12	765,6	1670,4	636,8	410,4	194,4	3677,6
12.00-13.00	P13	717,6	1574,4	640	381,6	180	3493,6
13.00-14.00	P14	722,4	1512	580,8	424,8	230,4	3470,4
14.00-15.00	P15	693,6	1471,2	512	403,2	223,2	3303,2
15.00-16.00	P16	417,6	1240,8	419,2	396	187,2	2660,8
16.00-17.00	P17	364,8	1149,6	409,6	288	172,8	2384,8
17.00-18.00	P18	336	1149,6	412,8	288	172,8	2359,2
18.00-19.00	P19	333,6	1041,6	409,6	302,4	180	2267,2
19.00-20.00	P20	280,8	907,2	412,8	302,4	187,2	2090,4
20.00-21.00	P21	199,2	556,8	392	360	172,8	1680,8
21.00-22.00	P22	213,6	520,8	392	345,6	180	1652
22.00-23.00	P23	196,8	532,8	376	316,8	180	1602,4
23.00-24.00	P24	192	504	390,4	295,2	180	1561,6
Суточный расход эл. энергии		12057,6	35109,6	13934,4	8956,8	4809,6	74868,0

Начальник управления - Главный энергетик



А.П.Чувиков



**Сводная ведомость  
результатов замера реактивной мощности**

за 21 июня 2017г.  
по НПО "ЭЛСИБ" ПАО

Часы (время москв.)	Часовые реактивные мощности (кВар)						Сумма
	Код 14001074						
		Ф1064	Ф1078	Ф10232	РП-6, яч.7	РП-6 яч.13	
00.00-01.00	P1	388,8	472,8	430,4	328,8	193,4	1814,2
01.00-02.00	P2	350,4	492	435,2	434,5	207,3	1919,4
02.00-03.00	P3	386,4	537,6	515,2	246,6	169,7	1855,5
03.00-04.00	P4	480	1291,2	747,2	311,1	175,8	3005,3
04.00-05.00	P5	571,2	1212	828,8	128,2	68,8	2809,0
05.00-06.00	P6	619,2	1308	630,4	124,8	71,2	2753,6
06.00-07.00	P7	643,2	1012,8	536	125,5	78,6	2396,2
07.00-08.00	P8	674,4	758,4	571,2	154,5	80,2	2238,7
08.00-09.00	P9	636	1248	654,4	140,3	70,9	2749,7
09.00-10.00	P10	648	1209,6	643,2	90,1	41,7	2632,6
10.00-11.00	P11	643,2	986,4	577,6	80,4	34,0	2321,6
11.00-12.00	P12	552	568,8	459,2	73,3	44,6	1697,9
12.00-13.00	P13	494,4	530,4	512	221,6	110,2	1868,5
13.00-14.00	P14	513,6	501,6	486,4	243,3	139,0	1883,9
14.00-15.00	P15	472,8	506,4	451,2	425,6	128,7	1984,7
15.00-16.00	P16	424,8	386,4	411,2	187,9	134,6	1544,9
16.00-17.00	P17	364,8	331,2	401,6	119,1	121,2	1337,9
17.00-18.00	P18	388,8	304,8	388,8	215,7	128,5	1426,6
18.00-19.00	P19	384	326,4	404,8	226,5	135,0	1476,7
19.00-20.00	P20	384	331,2	430,4	197,0	143,9	1486,5
20.00-21.00	P21	376,8	448,8	425,6	239,0	217,6	1707,8
21.00-22.00	P22	379,2	436,8	425,6	234,0	148,4	1624,0
22.00-23.00	P23	376,8	432	414,4	297,5	112,9	1633,6
23.00-24.00	P24	379,2	436,8	440	375,7	180,0	1811,7
Суточный расход эл. энергии		11532,0	16070,4	12220,8	5221,2	2936,2	47980,6

Начальник управления - Главный энергетик

А.П.Чувиков





### Таблица

контрольных замеров 21 июня 2017г. по НПО "ЭЛСИБ" ПАО

Время	Вводные фидера														
	п/ст "Тулинская"						п/ст "Ефремовская"								
	Ф-1070		Ф-1078		Ф-1064		Ф-10232		Ф-1064		Ф-10232				
U кВ	активн.	реакт.	U кВ	активн.	реакт.	U кВ	активн.	реакт.	U кВ	активн.	реакт.	U кВ	активн.	реакт.	
0-00	10,4	0,0	0,0	10,4	628,8	472,8	10,4	220,8	388,8	10,5	369,6	430,4	10,5	369,6	430,4
7-00	10,3	0,0	0,0	10,3	2025,6	758,4	10,4	686,4	674,4	10,3	792,0	571,2	10,3	792,0	571,2
10-00	10,3	0,0	0,0	10,3	1838,4	986,4	10,3	758,4	643,2	10,3	758,4	577,6	10,3	758,4	577,6
18-00	10,4	0,0	0,0	10,4	1041,6	326,4	10,5	333,6	384,0	10,5	409,6	404,8	10,5	409,6	404,8

Время	Вводные фидера													
	п/ст "Стендовая"						Всего							
	РП-6, яч.7		РП-6, яч.13		По вводам		РП-6, яч.13		По вводам		РП-6, яч.13		По вводам	
U кВ	активн.	реакт.	U кВ	активн.	реакт.	U кВ	активн.	реакт.	U кВ	активн.	реакт.	U кВ	активн.	реакт.
0-00	6,3	360,0	328,8	6,3	201,6	193,4	6,3	201,6	193,4	1780,8	1814,2	6,3	1780,8	1814,2
7-00	6,2	518,4	154,5	6,2	259,2	80,2	6,2	259,2	80,2	4281,6	2238,7	6,2	4281,6	2238,7
10-00	6,3	388,8	80,4	6,2	187,2	34,0	6,2	187,2	34,0	3931,2	2321,6	6,2	3931,2	2321,6
18-00	6,3	302,4	226,5	6,3	180,0	135,0	6,3	180,0	135,0	2267,2	1476,7	6,3	2267,2	1476,7

Отклонений от нормальной схемы нет

Начальник управления-Главный энергетик

А.П.Чувилов