

**Отчёт НПО "ЭДСИБ" ПАО,
данные о фактических показателях надёжности и качества в сфере теплоснабжения.**

№ п/п	Показатели надёжности и качества	Плановые величины показателей на 2018г., утвержденные Приказом Департамента по тарифам Новосибирской обл. №465-ТЭ от 19.12.2016г.	Фактические показатели за 2017г.
1	Показатели надёжности объектов теплоснабжения:		
1.1.	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	не утверждены	0
1.2.	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	не утверждены	0
2	Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения:		
2.1.	удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгтут/Гкал	0,00014	0,00014
2.2.	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2	1,77	1,00
2.3.	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал	2 025,00	1 144,00

Генеральный директор



Безмельницын Д.А.