


**Сводная ведомость
результатов замера активной мощности**

за 15.06.2011г.
по НПО "ЭЛСИБ" ОАО

Часы (время москв.)	Часовые активные мощности (кВт)						
	Код 14001074						
		Ф1064	Ф1070	Ф1078	Ф10232	РП-6	Сумма
00.00-01.00	P1	0	720	360	560	0	1640
01.00-02.00	P2	0	840	480	400	0	1720
02.00-03.00	P3	0	960	360	400	0	1720
03.00-04.00	P4	0	1560	720	560	0	2840
04.00-05.00	P5	0	1680	1920	880	0	4480
05.00-06.00	P6	0	1800	2040	960	0	4800
06.00-07.00	P7	0	2040	2280	1040	0	5360
07.00-08.00	P8	0	2160	2400	1040	0	5600
08.00-09.00	P9	0	1680	1800	800	0	4280
09.00-10.00	P10	0	1800	2280	1040	0	5120
10.00-11.00	P11	0	1680	2280	1040	0	5000
11.00-12.00	P12	0	2040	2160	960	0	5160
12.00-13.00	P13	0	1800	960	720	0	3480
13.00-14.00	P14	0	1920	1200	640	0	3760
14.00-15.00	P15	0	1680	1080	560	0	3320
15.00-16.00	P16	0	2040	1080	560	0	3680
16.00-17.00	P17	0	840	480	480	0	1800
17.00-18.00	P18	0	1320	600	480	0	2400
18.00-19.00	P19	0	1080	840	480	0	2400
19.00-20.00	P20	0	1080	720	480	0	2280
20.00-21.00	P21	0	1560	600	480	0	2640
21.00-22.00	P22	0	720	360	400	0	1480
22.00-23.00	P23	0	960	360	400	0	1720
23.00-24.00	P24	0	720	360	400	0	1480
Суточный расход эл. энергии		0	34680	27720	15760	0,0	78160,0

Замеры произведены с учётом субабонентов
Начальник УГЭ-
Главный энергетик



В.А.Скрипко
298-93-89

**Сводная ведомость
результатов замера реактивной мощности**


за 15 июня 2011г.
по НПО "ЭЛСИБ" ОАО

Часы (время москв.)	Часовые реактивные мощности (кВар)						
	Код 14001074						
		Ф1064	Ф1070	Ф1078	Ф10232	РП-6	Сумма
00.00-01.00	P1	0	960	120	560	0	1640
01.00-02.00	P2	0	1320	120	400	0	1840
02.00-03.00	P3	0	1560	120	400	0	2080
03.00-04.00	P4	0	1680	240	640	0	2560
04.00-05.00	P5	0	1680	1440	800	0	3920
05.00-06.00	P6	0	1440	1440	880	0	3760
06.00-07.00	P7	0	2040	1680	880	0	4600
07.00-08.00	P8	0	1920	1560	800	0	4280
08.00-09.00	P9	0	1800	720	720	0	3240
09.00-10.00	P10	0	1800	1440	960	0	4200
10.00-11.00	P11	0	1800	1560	960	0	4320
11.00-12.00	P12	0	1920	1440	960	0	4320
12.00-13.00	P13	0	1560	720	560	0	2840
13.00-14.00	P14	0	1680	720	560	0	2960
14.00-15.00	P15	0	1800	720	400	0	2920
15.00-16.00	P16	0	2160	600	480	0	3240
16.00-17.00	P17	0	960	360	480	0	1800
17.00-18.00	P18	0	1440	360	480	0	2280
18.00-19.00	P19	0	1440	600	400	0	2440
19.00-20.00	P20	0	1320	360	480	0	2160
20.00-21.00	P21	0	1560	360	400	0	2320
21.00-22.00	P22	0	1320	120	400	0	1840
22.00-23.00	P23	0	1200	120	400	0	1720
23.00-24.00	P24	0	960	120	400	0	1480
Суточный расход эл. энергии		0	37320	17040	14400	0	68760

Замеры произведены с учётом субабонентов

Начальник УГЭ-

Главный энергетик



В.А.Скрипко.
298-93-89

**Сводная ведомость
результатов замера активной мощности**

за 21 декабря 2011 г.
по НПО "ЭЛСИБ" ОАО

Часы (время москв.)	Часовые активные мощности (кВт)						
	Код 14001074						
		Ф1070	Ф1078	Ф10232	РП-6, яч7	РП-6, яч.13	Сумма
00.00-01.00	P1	120	960	560	266,4	288	2194,4
01.00-02.00	P2	1800	1200	560	273,6	295,2	4128,8
02.00-03.00	P3	480	480	640	295,2	316,8	2212
03.00-04.00	P4	2160	1920	640	360	360	5440
04.00-05.00	P5	1560	2520	880	403,2	417,6	5780,8
05.00-06.00	P6	2280	3720	1120	525,6	518,4	8164
06.00-07.00	P7	2400	2400	880	525,6	554,4	6760
07.00-08.00	P8	2280	1800	960	468	482,4	5990,4
08.00-09.00	P9	1800	2640	960	468	482,4	6350,4
09.00-10.00	P10	1920	2520	960	482,4	489,6	6372
10.00-11.00	P11	2280	2280	880	453,6	468	6361,6
11.00-12.00	P12	1560	1920	880	453,6	460,8	5274,4
12.00-13.00	P13	1920	1560	880	439,2	460,8	5260
13.00-14.00	P14	1800	1560	720	360	396	4836
14.00-15.00	P15	1800	1560	720	360	396	4836
15.00-16.00	P16	1560	1440	560	224	404	4188
16.00-17.00	P17	2520	1680	400	231	245	5076
17.00-18.00	P18	1440	1680	160	224	231	3735
18.00-19.00	P19	1440	960	160	310	238	3108
19.00-20.00	P20	1440	1200	80	317	231	3268
20.00-21.00	P21	1440	720	320	238	188	2906
21.00-22.00	P22	1200	720	240	231	231	2622
22.00-23.00	P23	1200	720	720	123	108	2871
23.00-24.00	P24	1080	720	400	245	238	2683
Суточный расход эл. энергии		39480	38880	15280	8277,4	8500,4	110417,8

Начальник Управления главного энергетика -
главный энергетик _____

В.А.Скрипко

**Сводная ведомость
результатов замера реактивной мощности**

за 21 декабря 2011 г.
по НПО "ЭЛСИБ" ОАО

Часы (время москв.)	Часовые реактивные мощности (кВар)						
	Код 14001074						
		Ф1070	Ф1078	Ф10232	РП-6, яч.7	РП-6 яч.13	Сумма
00.00-01.00	P1	960	360	480	216	223,2	2239,2
01.00-02.00	P2	1440	600	480	216	223,2	2959,2
02.00-03.00	P3	960	480	640	244,8	266,4	2591,2
03.00-04.00	P4	1920	960	480	288	288	3936
04.00-05.00	P5	1200	840	560	309,6	331,2	3240,8
05.00-06.00	P6	1440	1920	720	36	43,2	4159,2
06.00-07.00	P7	1440	1440	720	43,2	43,2	3686,4
07.00-08.00	P8	1800	1800	640	158,4	158,4	4556,8
08.00-09.00	P9	1440	1080	640	158,4	165,6	3484
09.00-10.00	P10	1800	1800	720	158,4	172,8	4651,2
10.00-11.00	P11	1560	1560	640	295,2	295,2	4350,4
11.00-12.00	P12	1440	1200	560	280,8	295,2	3776
12.00-13.00	P13	1320	960	560	280,8	288	3408,8
13.00-14.00	P14	1440	1080	560	172,8	216	3468,8
14.00-15.00	P15	1440	1080	480	194,4	172,8	3367,2
15.00-16.00	P16	1440	960	400	216	87	3103
16.00-17.00	P17	1920	720	320	260	202	3422
17.00-18.00	P18	1200	960	320	260	209	2949
18.00-19.00	P19	1440	1200	160	339	216	3355
19.00-20.00	P20	1200	240	160	274	224	2098
20.00-21.00	P21	1800	960	360	274	209	3603
21.00-22.00	P22	1560	720	320	274	144	3018
22.00-23.00	P23	960	240	360	144	267	1971
23.00-24.00	P24	1080	600	400	152	267	2499
Суточный расход эл. энергии		34200	23760	11680	5245,8	5007,4	79893,2

Начальник Управления главного энергетика -
главный энергетик _____

В.А.Скрипко